

PROJETO ELETRICO

Escala: SEM ESCALA



Detalhe – Aterramento: Caixa de inspeção para hastes de aterramento

S/ESCALA





OBS: Cotas em Centímetros



DETALHES TÍPICOS DE POSICIONAMENTO DE PONTOS DE LUZ E TELEFONE



NOTAS:

2 - O POSTE DE 5m DEVERÁ SER ENGASTADO NUMA PROFUNDIDADE DE 1,10m.

2 - O POSTE DE 7m DEVERÁ SER ENGASTADO NUMA PROFUNDIDADE DE 1,30m.



DIAG. UNIFILAR (QDFL)

Legenda

h, 6	1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso
	Caixa de medição sobrepor a 1,50m do piso
40x40x80	Caixa de passagem de embutir no piso
	Entrada de serviço aérea
k	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
d, d	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
a, a, a	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
CD	Luminária p/ fluor. compacta dupla - sobrepor teto
2x40	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
4, 1100, AR9000	Tomada universal 2P a 2,20m do piso
2PT, 5	Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso
2PT, 5	Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso
2PT, 5	Tomada universal 2P a 2,20m do piso
	INTERFONE
	TELEFONE
	Tomada TV
	- Fios Neutro, Fase, Retorno e Terra

ANOTAÇÕES

PROJETO ELÉTRICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

LOCAL: Avenida João Custódio da Silva, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

ENG. CIVIL - LEONARDO SOUSA AMORIM
CREA 2615127705-SD-SP

LSA ENGENHARIA

ESCALA: INDICADA | DATA: NOVEMBRO/2023 | CONFERIDO

AREAS: CONSTRUÇÃO - 38,00 M2

CONTEUDO

QD1 Quadro de Cargas , DIAG. UNIFILAR (QDFL)
PLANTA SITUAÇÃO E LEGENDA

FOLHA A1

DESENHO

LEONARDO S. AMORIM
(63) 99278-6334