Legenda (esc/escala - Pav. Térreo)	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,20m do piso
	3 Tomadas médias a 1,20m do piso
	Caixa de inspeção - PVC- Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 2,40
	Caixa de passagem 300x300x300 no piso
	Conjunto 2 teclas paralelas e tomada a 1,20m do piso
	Entrada de serviço
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor paralelo 3 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
	Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
	Luminária LED 18W
	Luminária LED 36W
	Ponto genérico de luz 100W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso
	Tomada no piso
	cobreada - 5/8" x 2,40m

LEGENDA
SEM ESCALA

Lista de materiais - Pav. Térreo		
Elétrica		
Acessórios p/ eletrodutos		
Arruela zamak 3"	3 pç	
Cabeçote p/ Entrada de Energia 1"	2 pç	
Caixa PVC 4x2"	117 pç	
Caixa PVC octogonal 3x3"	78 pç	
4"x 4" Caixa alumino 4"x2"	12 pç	
3x4" Curva S 1"	1 pç	
Curva S 1" Fitas Aço Inox	3 pç	
Luva PVC encaixe 1" Luva aço galvan. leve 4"	4 pç	
	2 pç	
Acessórios uso geral		
Bucha de nylon S6	23 pç	
Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante	23 pç	
Aterramento		
Caixa de inspeção PVC- Ø300x300mm	1 pç	
Conector tipo "U" 5/8" Haste de aterramento - cobreada 5/8" x 2,40m	3 pç	
	3 pç	
Cabo Unipolar (cobre)		
Isol.PVC - 450/750V (ref. Prisatic Ecoplus BWF Flexível)		
16 mm² - Verde-amarelo	41.7 m	
2,5 mm² - Amarelo	854.9 m	
2,5 mm² - Azul claro	758.5 m	
2,5 mm² - Branco	411.2 m	
2,5 mm² - Preto	100.3 m	
2,5 mm² - Verde-amarelo	482.3 m	
2,5 mm² - Vermelho	310.3 m	
25 mm² - Azul claro	41.7 m	
25 mm² - Branco	41.7 m	
25 mm² - Preto	41.7 m	
25 mm² - Vermelho	41.7 m	
35 mm² - Azul claro	10 m	
35 mm² - Branco	10 m	
35 mm² - Preto	10 m	
35 mm² - Vermelho	10 m	
4 mm² - Azul claro	252.6 m	
4 mm² - Branco	58.9 m	
4 mm² - Preto	86.5 m	
4 mm² - Verde-amarelo	252.6 m	
4 mm² - Vermelho	107.2 m	
6 mm² - Azul claro	74.8 m	
6 mm² - Branco	15.7 m	
6 mm² - Preto	43.4 m	
6 mm² - Verde-amarelo	74.8 m	
6 mm² - Vermelho	15.7 m	
Caixa de passagem - embutir		
Alvenaria 300x300x300mm	2 pç	
Tampa 300x300x50mm	2 pç	
Condutores de proteção (SPDA)		
Cabo de cobre NU - 7 fios 16mm²	5.8 m	
Dispositivo Elétrico - embutido		
Placa 2x4" Interruptor paralelo - 2 teclas	1 pç	
Interruptor paralelo - 3 teclas	2 pç	
Interruptor simples - 2 teclas	1 pç	
Placa cr furo	16 pç	
Placa p/ 1 função	47 pç	
Placa p/ 2 funções	39 pç	
Placa p/ 3 funções	11 pç	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	1 pç	
S/ placa		
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)	27 pç	
Interruptor 2 teclas paralelas e tomada hexagonal (NBR14136)	5 pç	
Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal (NBR14136)	2 pç	
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	12 pç	
Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 20A	4 pç	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	45 pç	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	2 pç	
Dispositivo de Proteção		
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 100A - 10 kA	1 pç	
80 A - 10 kA	1 pç	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10 A - 3 kA	16 pç	
16 A - 3 kA	7 pç	
32 A - 3 kA	3 pç	
Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 80 KA	4 pç	
Eletroduto PVC encaixe		
Braçadeira PVC encaixe 1"	20 pç	
3/4"	3 pç	
Eletroduto, vara 3,0m 1"	20 m	
3/4"	2,1 m	
Eletroduto PVC flexível		
Eletroduto leve 1"	33,2 m	
3/4"	550,4 m	
Eletroduto pesado 2"	167,6 m	
3"	104,2 m	
4"	60,2 m	
Luminária e acessórios		
Luminária Led Sobrepor		
Ledvance Damp-proof LED 18W	30 pç	
Ledvance Damp-proof LED 36W	48 pç	
Material p/ entrada serviço		
Armação secundária		
Padrão energisa	1 pç	
Caixa inspeção de aterramento		
caixa de PVC	1 pç	
Haste de aterramento aço/cobre		
D=15mm, comprimento 2,4m	1 pç	
Isolador roldana 76x79mm	4 pç	
Poste auxiliar		
Padrão energisa	1 pç	
Tubo aço galv. vara 6,0m 3"	2 pç	
Quadro de medição - ENERGISA		
Unidade consumidora individual Tipo: T4 (medidor trifásico)	1 pç	
Quadro distrib. plástico - embutir		
Barr. Inf., - DIN (Ref. Hager) Cap. 34 disj. unip. - In Ponte 100A	1 pç	

LISTA DE MATERIAIS
SEM ESCALA

Legenda (esc/escala - Pav. Térreo)	
PAT≤2,40	Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m
CHU	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
GEL	Pontos de força - Uso específico - Geladeira
MOO	Pontos de força - Uso específico - Microondas
ETO06 ft.13	Unidade consumidora individual - Tipo T4 (medidores T1, T2, T3 e T4)

LEGENDA
SEM ESCALA

LEGENDA DETALHADA
SEM ESCALA

QD1



Potência instalada (W)

R	17068
S	18340
T	18540
Total	53948

ATERRAMENTO
NBR 5410
6.4.1.1.1
preferencialmente, uso das próprias armaduras do concreto das fundações

DIAGRAMA MULTIFILAR
SEM ESCALA

QD1
(53948 W)



QM1
100 A 10 kA
R+S+T 25 16
Unipolar - PVC (70°C) 2xa1"(PVC)
80 A 10 kA
DPS 4x275 V - 80 kA
ATERRAMENTO NBR 5410
preferencialmente, uso das próprias armaduras do concreto das fundações

DIAGRAMA UNIFILAR
SEM ESCALA

Quadro de Cargas (AL1) - Pav. Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	%	Icc (kA)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QM1		3F+N	B1	380/220 V	57542	53948	R+S+T	17068	18340	18540	1.00	1.00	79.2	79.2	35	110.0	10	100	0.32	0.32	OK
TOTAL					57542	53948	R+S+T	17068	18340	18540											

QUADRO DE CARGAS
SEM ESCALA

Quadro de Demanda (QM1) - Pav. Térreo

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Cômicas e hospitais)	58.34	40.00	F.34
Uso Específico	39.20	100.00	39.20
		TOTAL	46.54

QUADRO DE DEMANDA
SEM ESCALA

Quadro de Cargas (QM1) - Pav. Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ik (kA)	Icc (kA)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD1		3F+N+T	B1	380/220 V	57542	53948	R+S+T	17068	18340	18540	1.00	1.00	79.2	79.2	25	89.0	10	100	1.65	2.17	OK
TOTAL					57542	53948	R+S+T	17068	18340	18540											

QUADRO DE CARGAS
SEM ESCALA

Quadro de Cargas (QD1) - Pav. Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)						Tomadas (W)							Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	%	Icc (kA)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					18	36	48	100	140	600	1000	1080	2600	6800																			
1	ILUMINAÇÃO INTERNA	F+N+T	B1	220 V		36	48											2268	2268	T												
2	TUG-01	F+N+T	B1	220 V									10		1				2000	2000	T												
3	TUG-02	F+N+T	B1	220 V									20						2222	2000	T												
4	TUG-03	F+N+T	B1	220 V									22						2444	2200	T												
5	TUG-04	F+N+T	B1	220 V									20						2222	2000	S												
6	TUG-05	F+N+T	B1	220 V									14						1556	1400	R	1400											
7	TUG-06	F+N+T	B1	220 V									10	1	1				2511	2260	R	2260											
8	TUG-07	F+N+T	B1	220 V									13						1444	1300	S		1300										
9	AR-01	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	T			1085									
10	AR-02	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	T			1085	1.00	1.00	5.5	5.5	4	32.0	3	10	0.64	2.80	OK
11	AR-03	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	T			1085	1.00	1.00	5.5	5.5	4	32.0	3	10	0.57	2.74	OK
12	AR-04	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	T			1085	1.00	1.00	5.5	5.5	4	32.0	3	10	0.47	2.64	OK
13	AR-05	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	S		1085		1.00	1.00	5.5	5.5	4	32.0	3	10	0.43	2.60	OK
14	AR-06	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	S		1085		1.00	1.00	5.5	5.5	4	32.0	3	10	0.39	2.56	OK
15	AR-07	F+N+T	B1	220 V												1	1		3222	2900	S		2900		1.00	1.00	14.6	14.6	6	41.0	3	10	0.92	3.05	OK
16	AR-08	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	S		1085		1.00	1.00	5.5	5.5	4	32.0	3	10	0.44	2.61	OK
17	AR-09	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	S		1085		1.00	1.00	5.5	5.5	4	32.0	3	10	0.48	2.65	OK
18	AR-10	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	R	1085			1.00	1.00	5.5	5.5	4	32.0	3	10	0.56	2.73	OK
19	AR-11	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	R	1085			1.00	1.00	5.5	5.5	4	32.0	3	10	0.56	2.73	OK
20	AR-12	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	R	1085			1.00	1.00	5.5	5.5	4	32.0	3	10	0.27	2.43	OK
21	AR-13	F+N+T	B1	220 V												1			1206	1085	R	1085			1.00	1.00	5.5	5.5	4	32.0	3	10	0.21	2.38	OK
22	CHU-01	F+N+T	B1	220 V														1	6800	6800	S			6800	1.00	1.00	30.9	30.9	6	41.0	3	32	1.68	3.84	OK
23	CHU-02	F+N+T	B1	220 V														1	6800	6800	T			6800	1.00	1.00	30.9	30.9	6	41.0	3	32	1.51	3.68	OK
24	CHU-03	F+N+T	B1	220 V														1	6800	6800	R	6800			1.00	1.00	30.9	30.9	6	41.0	3	32	1.01	3.48	OK
25	ODONTOLOGIA	F+N+T	B1	220 V										1					1111	1000	S		1000		1.00	1.00	5.1	5.1	4	32.0	3	10	0.10	2.27	OK
26	ILUMINAÇÃO EXTERNA	F+N+T	B1	220 V	12														1200	1200	T									2.5	24.0	3	10	0.09	4.26	OK
TOTAL					30	48	12	114	1	1	2	12	1	1	3	57542	53948	R+S+T	17068	18340	18540												

QUADRO DE CARGAS
SEM ESCALA

QM1



Potência instalada (W)

R	17068
S	18340
T	18540
Total	53948

DIAGRAMA MULTIFILAR
SEM ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR
SEM ESCALA

Quadro de Demanda (QD1) - Pav. Térreo

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Cômicas e hospitais)	58.34	40.00	F.34
Uso Específico	39.20	100.00	39.20
		TOTAL	46.54

QUADRO DE DEMANDA
SEM ESCALA

PROJETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA

OBRA :
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE I

ENDEREÇO DA OBRA :
PROJETO DE ASSENTAMENTO PROVIDÊNCIA, S/N , ZONA RURAL, BERNARDO SAYÃO – TO

QUADRO DE ÁREAS :

ÁREA :
VER PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO
CNPJ: 11.408.686/0001-70

AUTOR DO PROJETO :
LEONARDO SOUSA AMORIM
ENG. CIVIL CREA 307258/D-TO

LSA ENGENHARIA
Rua Raul do Espírito Santo, Nº 1373 - CEP: 77740-00
CNJP:28.758.127/0001-93
Colinas do Tocantins - TO
(63) 99278-6334
e-mail: lsaengenharia@outlook.com

ESCALA	DATA	RESP. DESENHO
INDICADA	SETEMBRO / 2024	LEONARDO (63) 99278-6334

CONTEÚDO :
LEGENDA, LISTA DE MATERIAIS, DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA MULTIFILAR, QUADRO DE CARGAS, QUADRO DE DEMANDA.

FOLHA : A1

02 / 02